

Área de mantenimiento	ID Caso de interrupción	Fecha interrupción	Fecha restauración	Instalación	Elemento	Situación	Causa	Usuarios restaurados
15 - CHASCOMUS	9463600	10/01/2021 23:30	11/01/2021 04:49	Interruptor	ET AT/MT	Abierto/a	Operación de red	322
15 - CHASCOMUS	9463600	10/01/2021 23:30	11/01/2021 04:49	Interruptor	ET AT/MT	Abierto/a	Operación de red	341
15 - CHASCOMUS	9463600	10/01/2021 23:30	11/01/2021 04:48	Interruptor	ET AT/MT	Abierto/a	Operación de red	59
15 - CHASCOMUS	9463623	10/01/2021 23:00	11/01/2021 03:00	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	855
15 - CHASCOMUS	9463624	10/01/2021 23:30	11/01/2021 11:00	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Falla de montaje	715
15 - CHASCOMUS	9463624	10/01/2021 23:30	11/01/2021 05:30	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Falla de montaje	181
15 - CHASCOMUS	9463630	10/01/2021 23:00	11/01/2021 01:27	Interruptor	ET AT/MT	Abierto/a	Operación de red	3412
15 - CHASCOMUS	9463631	10/01/2021 23:43	11/01/2021 17:10	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	618
15 - CHASCOMUS	9463631	10/01/2021 23:43	11/01/2021 02:50	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	5488
15 - CHASCOMUS	9463631	10/01/2021 23:45	11/01/2021 01:45	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	2657
15 - CHASCOMUS	9463631	11/01/2021 07:02	11/01/2021 13:30	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	170
15 - CHASCOMUS	9463631	11/01/2021 09:00	11/01/2021 13:29	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	528
15 - CHASCOMUS	9463631	11/01/2021 11:30	11/01/2021 13:30	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	190
15 - CHASCOMUS	9463631	11/01/2021 12:43	11/01/2021 17:10	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	5486
15 - CHASCOMUS	9463632	10/01/2021 23:42	11/01/2021 17:13	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	412
15 - CHASCOMUS	9463632	10/01/2021 23:42	11/01/2021 15:00	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	72
15 - CHASCOMUS	9463741	11/01/2021 05:11	11/01/2021 10:45	Cable convencional Cu / Al	LMT	Desatado	Viento	58
15 - CHASCOMUS	9463759	11/01/2021 10:24	11/01/2021 23:55	Fusible MT / Seccionalizador	SE MT/BT	Quemado/a	Árboles / Ramas	89
15 - CHASCOMUS	9463759	11/01/2021 18:55	11/01/2021 23:55	Fusible MT / Seccionalizador	SE MT/BT	Quemado/a	Árboles / Ramas	217
15 - CHASCOMUS	9463780	11/01/2021 07:10	11/01/2021 21:10	Cable convencional Cu / Al	LMT	Ligado / Cortocircuito	Viento	3
15 - CHASCOMUS	9464066	11/01/2021 11:20	11/01/2021 13:15	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Viento	896
15 - CHASCOMUS	9464266	11/01/2021 11:11	11/01/2021 20:15	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Árboles / Ramas	2
15 - CHASCOMUS	9464266	11/01/2021 12:17	11/01/2021 20:45	Cable convencional Cu / Al	LMT	Cortado	Árboles / Ramas	34
15 - CHASCOMUS	9464491	11/01/2021 17:00	11/01/2021 19:00	Fusible MT / Seccionalizador	LMT	Quemado/a	Sobrecarga	3250
15 - CHASCOMUS	9464560	11/01/2021 18:04	11/01/2021 21:10	Reconector	LMT	Abierto/a	Árboles / Ramas	93
15 - CHASCOMUS	9464626	11/01/2021 19:26	11/01/2021 22:00	Fusible MT / Seccionalizador	LMT	Quemado/a	Rayo / Lluvia	28
15 - CHASCOMUS	9464706	11/01/2021 20:10	11/01/2021 22:30	Fusible MT / Seccionalizador	LMT	Quemado/a	Sobrecarga	10



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Nota

Número:

Referencia: Interrupciones asociadas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.